

FORMULÁRIO PARA INSPEÇÃO TÉCNICA DE ACESSIBILIDADE¹ EM INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1. Calçada

1.1. É contínua, sem obstáculos? () SIM () NÃO

1.2. Possui piso regular, estável e não trepidante? () SIM () NÃO

1.3. É equipada com rebaixamento (rampa no passeio) para transpor desnível entre a calçada e o leito carroçável? () SIM () NÃO

1.4. A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas é inferior a 3%?

() SIM () NÃO

1.5. A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas acompanha a inclinação das vias lindeiras? () SIM () NÃO

2. Acesso à edificação

2.1. Existe desnível entre o piso da calçada e o piso interno da edificação?

() SIM () NÃO

2.1.2. Em caso afirmativo, esse desnível é vencido por rampa com inclinação máxima conforme item 6.6 da NBR 9050:2015, ou, alternativamente, por equipamento eletromecânico de circulação, conforme item 6.10 da NBR 9050:2015, executados dentro dos limites do lote? () SIM () NÃO

3. Circulação

3.1. A largura de circulação nos ambientes é de no mínimo 0,90 m? () SIM () NÃO

3.2. As portas externas e internas possuem largura livre mínima de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m? () SIM () NÃO

3.3. Existe rota acessível (sem obstáculos) levando a todos os cômodos da edificação?

() SIM () NÃO

3.4. Os corredores apresentam-se com dimensionamento de acordo com fluxo de pessoas, respeitado o mínimo estabelecido no item 6.11.1 da NBR 9050:2015? () SIM () NÃO

¹ O presente formulário foi elaborado com base nos requisitos presentes na NBR 9050:2015 da ABNT (que trata de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), bem como em material produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social (Orientações sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas – Perguntas e Respostas, 2014).

3.5. Os desníveis internos eventualmente existentes na rota acessível são vencidos com rampa de inclinação conforme item 6.6 da NBR 9050:2015, ou, alternativamente, com equipamento eletromecânico de circulação conforme item 6.10 da NBR 9050:2015?

() SIM () NÃO

3.6. Existe espaço livre de obstáculos de 1,20 m em frente das portas em todos ambientes?

() SIM () NÃO

3.7. Existe área de aproximação para abertura de todas as portas (0,60 m interno e 0,30 m externo)? () SIM () NÃO

3.8. As maçanetas das portas são de alavanca? () SIM () NÃO

3.9. As maçanetas de alavanca das portas estão instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso? () SIM () NÃO

4. Quartos

4.1. Os quartos possuem circulação livre entre as camas com largura mínima de 0,80 m?

() SIM () NÃO

4.2. A largura de circulação entre os demais móveis é de no mínimo 0,90 m²?

() SIM () NÃO

4.3. Existe uma área com diâmetro mínimo de 1,50 m, que possibilite giro de 360°?

() SIM () NÃO

4.4. A cama possui altura total de 46 cm? () SIM () NÃO

4.5. Os quartos possuem espaço suficiente para camas e armários individuais dos usuários?

() SIM () NÃO

4.6. Os quartos possuem 1 cama (0,80 m x 1,90 m) por usuário? () SIM () NÃO

4.7. Os quartos possuem 2 criados-mudos (90,50 m x 0,50 m) para cada 3 usuários?

() SIM () NÃO

4.8. Os quartos possuem 1 guarda-roupa (1,50 m x 0,50 m) para cada 3 usuários?

() SIM () NÃO

4.9. Existe, no quarto, dispositivo de alarme com sinalização visual e sonora?

() SIM () NÃO

5. Sala de Estar

5.1. O ambiente apresenta largura mínima de 2,40 m? () SIM () NÃO

5.2. Existe espaço suficiente para acomodar o número de usuários e cuidadores?

2 Parâmetro estabelecido na NBR 9050:2015, item 10.9.3.

SIM NÃO

5.3. Existem sofás com número de assentos igual ao número de leitos? SIM NÃO

5.4. Existe largura mínima de 0,90 m para circulação na sala? SIM NÃO

6. Ambiente para refeições

6.1. A largura mínima da sala das refeições é de 2,40 m? SIM NÃO

6.2. As mesas ou superfícies de refeição têm altura de tampo entre 0,75 m a 0,85 m do piso acabado? SIM NÃO

6.3. Apresenta quantidade mínima de 3 mesas para 4 pessoas? SIM NÃO

6.4. Apresenta espaço e mobiliário suficiente para acomodar o número de usuários atendidos com seus equipamentos (cadeiras de roda, bengala, etc) e os cuidadores?

SIM NÃO

6.5. Trata-se de cômodo anexado a outro cômodo (por exemplo, à sala de estar ou à cozinha)? SIM NÃO

7. Ambiente para Estudo

7.1. Existe espaço específico para esta finalidade? SIM NÃO

7.1.1. Em caso positivo, este espaço respeita as normas de acessibilidade?

SIM NÃO

7.2. É organizado em outros ambientes (quarto, copa) por meio de espaço suficiente e mobiliário adequado? SIM NÃO

8. Banheiro

8.1. Os banheiros apresentam largura mínima de 1,50 m? SIM NÃO

8.2. Existe banheiro acessível para até 4 usuários, considerando as necessidades específicas de cada pessoa em particular? SIM NÃO

8.3. A porta do banheiro acessível tem abertura para fora e possui puxador horizontal na parte interna? SIM NÃO

8.4. Existe espaço suficiente no banheiro para aproximação frontal, lateral e diagonal da cadeira de rodas à bacia sanitária, além de permitir a circulação com giro de 360°?

SIM NÃO

8.5. O Banheiro contém no mínimo 1 bacia sanitária com caixa de descarga acoplada?

SIM NÃO

- 8.6. A bacia sanitária tem altura (com assento) de 46 cm? () SIM () NÃO
- 8.7. A bacia sanitária possui abertura frontal? () SIM () NÃO
- 8.8. Existe barra de apoio horizontal com altura de 75 cm na parede lateral e na parede ao fundo da bacia sanitária com válvula de descarga, ou com altura de 75 cm na parede lateral e 89 cm na parede ao fundo da bacia sanitária com caixa acoplada? () SIM () NÃO
- 8.9. A barra horizontal na lateral da bacia sanitária encontra-se com 40 cm de distância para o eixo da bacia? () SIM () NÃO
- 8.10. Existe barra vertical de apoio junto a parede lateral da bacia sanitária?
() SIM () NÃO
- 8.11. Existe sistema de alarme de emergência no sanitário com sinalização sonora e visual (dentro e fora do sanitário)? () SIM () NÃO
- 8.12. O banheiro possui no mínimo 1 lavatório sem coluna? () SIM () NÃO
- 8.13. O lavatório possui barras de apoio vertical e/ou horizontal de cada lado?
() SIM () NÃO
- 8.14. O acionamento da torneira do lavatório é por alavanca, sensores eletrônicos, botoeira ou dispositivos equivalentes? () SIM () NÃO
- 8.15. O banheiro possui no mínimo 1 box com ponto para chuveiro? () SIM () NÃO
- 8.16. As dimensões mínimas do box com ponto para chuveiro são 0,90 m x 0,95 m?
() SIM () NÃO
- 8.17. O box com ponto para chuveiro é provido de banco articulado ou removível, com profundidade mínima de 0,45 m e altura de 0,46 m do piso acabado, bem como comprimento mínimo de 0,70 m? () SIM () NÃO
- 8.18. O box é equipado com barras de apoio de 90° na parede lateral ao banco?
() SIM () NÃO
- 8.19. Na parede de fixação do banco está instalada uma barra vertical?
() SIM () NÃO
- 8.20. Existe espelho com altura entre 0,90 m até 1,80 m (quando instalado sobre a pia) ou entre 0,50 m até 1,80 m em relação ao piso acabado (quando instalado em paredes sem pia)? () SIM () NÃO

9. Cozinha

- 9.1. A cozinha apresenta largura mínima de 1,80 m? () SIM () NÃO
- 9.2. Existe espaço suficiente na cozinha para acomodar utensílios e mobiliários para preparo de alimentos? () SIM () NÃO

9.3. O espaço é adequado e permite preparo dos alimentos pelos usuários da instituição?

() SIM () NÃO

9.4. A cozinha contém pelo menos 1 pia nas dimensões (1,20 m x 0,50 m), com altura da superfície superior máxima de 0,85 m e altura livre inferior máxima de 0,73 m?

() SIM () NÃO

9.5. A cozinha possui fogão (0,55 m x 0,60 m) e geladeira (0,70 m x 0,70 m)?

() SIM () NÃO

9.6. A cozinha tem espaço previsto para armário sob pia e gabinete? () SIM () NÃO

10. Área de Serviço

10.1. O espaço é suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para conter equipamentos e guardar objetos e produtos de limpeza? () SIM () NÃO

10.2. Área de serviço possui pelo menos 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) e 1 máquina de lavar roupa (0,60 m x 0,65 m)? () SIM () NÃO

10.3. Os equipamentos da área de serviço apresentam altura da superfície superior de no máximo 0,85 m do piso acabado? () SIM () NÃO

10.4. O mobiliário segue as regras de alcance manual descritas na norma de acessibilidade? () SIM () NÃO

11. Informação e Sinalização

11.1 As informações visuais disponíveis em placas e avisos são disponibilizadas também em braille? () SIM () NÃO

12. Piscina

12.1. Existe piscina na instituição? () SIM () NÃO

12.2. Em caso positivo, o entorno da piscina é feito de material antiderrapante e não excessivamente abrasivo? () SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

12.3. O acesso à água é feito através de banco de transferência, degrau/rampa submersos ou equipamento de transferência? () SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

12.4. Existem barras de apoio para auxílio na transferência?

() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

12.5. A profundidade máxima da piscina é igual ou inferior a 1,20 m?

() SIM () NÃO () NÃO SE APLICA

13. Área de Externa

13.1. Existe espaço (varanda, quintal, jardim, etc) que possibilite convívio entre os usuários e a vizinhança? () SIM () NÃO

13.2. Este(s) espaço(s) respeita(m) as normas de acessibilidade? () SIM () NÃO

14. Administração

14.1. Existe sala e mobiliário para desenvolvimento de atividades da equipe técnica?

() SIM () NÃO

14.1.1. Em caso positivo, este espaço respeita as normas de acessibilidade?

() SIM () NÃO

14.2. Existe sala e mobiliário para desenvolvimento de atividades da coordenação?

() SIM () NÃO

14.2.1. Em caso positivo, este espaço respeita as normas de acessibilidade?

() SIM () NÃO

15. Transporte

15.1. Existe sistema de transporte acessível, adequado e suficiente, que atenda a unidade?

() SIM () NÃO

15.2. Em caso negativo, há veículo adaptado para transporte dos moradores?

() SIM () NÃO

16. Condições gerais do ambiente

16.1. No geral, o ambiente da unidade se apresenta em condições de habitabilidade, higiene e salubridade? () SIM () NÃO

16.2. No geral, o ambiente da unidade se apresenta em condições adequadas de segurança em relação às instalações hidráulicas? () SIM () NÃO

16.3. No geral, o ambiente da unidade se apresenta em condições adequadas de segurança em relação às instalações elétricas? () SIM () NÃO